

**Pytania i odpowiedzi na dotyczące postępowania przetargowego na „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach -Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 61**

Pytanie:

Proszę o następujące wyjaśnienia:

-wykaz stolarki okiennej z szybami antywłamaniowymi nie zgadza się z wcześniejszym zestawieniem, pozycja 3 i 4 .z zestawieniem są błędne wymiary lub złe opisy

Odp.:

Zamawiający dokonuje zmiany w tabeli: wykaz stolarki okiennej do wymiany na parterze z szybami antywłamaniowymi w kolumnie „sposób otwierania okien”

Jednocześnie ulega zmianie kolumna „sposób otwierania okien” w tabeli: wykaz stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany.

**Wykaz stolarki okiennej do wymiany na parterze z szybami antywłamaniowymi**

lp.	szer. [cm]	wys. [cm]	sposób otwierania okien	ilość szt.	powierzchnia w [ m <sup>2</sup> ]
1	148,00	255,00	r+r łuk	2	7,55
2	148,00	255,00	r+ur+r+r łuk	4	15,09
3	120,00	255,00	r+ur+r+r łuk	3	9,18
4	85,00	255,00	r+r łuk	4	8,67

Pytanie: Czy Zamawiający jest w stanie określić czy okna te winny być wyprodukowane z zastosowanie profilu o grubości 68 mm ( szyba jednokomorowa 4x16x4) ze względu na fakt że dla osiągnięcia wskazanego współczynnika przenikania ciepła dla całego okna zastosowany powinien być profil o grubości 78-88 mm ( tzw. Okna pasywne ) z zastosowaniem zestawu dwukomorowego ( trójszynowego).

Odp.:

Okna powinny być wykonane z profilu o grubości 68 mm, współczynnik przenikania ciepła  $UK \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$  dotyczy tylko szyby.

Pytanie: Czy dla celów realizacji zamówienia Wykonawca ma przyjąć wskazaną przez siebie normę PN-EN 14351-1:2006 w zamian nieobowiązującą normę PN-88/B-10085?

Odp.: Tak można przyjąć normę PN-EN 14351-1:2006.

Pytanie: Jako , że norma PN-79/7150-02 jest zgodnie z uzyskana informacją w PKN norma martwą przekazaną do Archiwum Państwowego Akt Nowych, które niektóre zapisy przejęły późniejsze Polskie Normy, wykonawca prosi o wskazanie innej obowiązującej w tym zakresie normy.

Odp.:

Zamawiający określa w SST zapis:

„N-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport” i nie wyznacza żadnej nowej normy.

Pytanie: Jakie unormowanie winno się przyjąć do realizacji ustaleń nieobowiązującej normy PN-69/B-10280? w tym zakresie normy

**Odp.:**

Zamawiający wykreśla SST zapis:

„PN-69/B-10280 Farby wodne i wodorozcieńczalne emulsyjne” i nie wyznacza żadnej nowej normy.

WÓJT GMINY  
GOCZĄLKOWICE-ZDRÓJ

*mgr inż. Krzysztof Kanik*