

Goczałkowice-Zdrój 29.10.2009 roku

Pytania i odpowiedzi na dotyczącego postępowania przetargowego na „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach -Zdroju przy ul. Uzdrawiskowej 61

Pytanie:

W załączniku nr 5 do SIWZ w specyfikacji wykonania robót pkt. 5.3.:

- zakres robót do wykonania mówi o wykonaniu tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru, w jaki sposób jeśli to obiekt zabytkowy, i na zewnątrz jest cegła profilowana?

Odp.:

Zamawiający wykreśla z załącznika nr 5 do SIWZ z punktu 5.3 **Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki okiennej** zdanie:

- wykonanie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru (cała szerokość ościeża),

Pytanie:

W załączniku nr 6 do SIWZ – wykaz stolarki tylko w poz. 5 i 6 wykazano że są okna łukowe, tymczasem po wizji lokalnej stwierdzamy że wszystkie okna są łukowe.

Proszę o potwierdzenie czy okna mają być łukowe wszystkie zgodnie ze stanem faktycznym, czy część będzie prostokątna co wymaga przerobienia otworów.

Odp.:

Wszystkie okna muszą być łukowe. W dniu 26.10.2009 nastąpiła zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień gdzie w załączniku nr 6 naniesiono stosowne zmiany.

WOJCIŁ GMINY

mgr inż. Krzysztof Kanik