

Pytania i odpowiedzi do SIWZ : **Odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiślniej na długości 375 mb**

1. Czy rury o średnicy 500 mm z PCV klasy S mają być lite, czy można zastosować rury spienione?

Należy zastosować rury kanalizacyjne jednorodne (lite) kielichowe na uszczelkę typ ciężki „S” (SN8) SDR34 Ø 500 x 14,6 mm

2. Czy rury o średnicy 500 mm z PCV klasy S mają być z wydłużonym kielichem?

Nie wymagane jest aby rury były z wydłużonym kielichem

3. Czy zadaniem Wykonawcy jest również utylizacja rur betonowych ze starego rurociągu?

Tak. Wykonawca ponosi koszty utylizacji rur betonowych ze starego rurociągu.

4. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą czynności o numerach od 11 do 14 z Przedmiaru Robót.

Pozycje od 11 do 14 z Przedmiaru robót dotyczą wykonania przyczółku wlotowego do potoku „Kanał”.

5. Czy Wykonawca ponosi opłaty za zajęcia pasa drogowego?

Gmina Goczałkowice-Zdrój odstępuje od pobierania opłat za zajęcia pasa drogowego

6. Czy do realizacji zadania wymagana jest wycinka drzew a jeśli tak, to czy Wykonawca ponosi związane z tym opłaty?

Do realizacji zadania nie jest wymagana decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na trasie przebiegu rurociągu rosną tylko nieliczne samosiejki nie przekraczające 5 lat.