

Goczałkowice-Zdrój 29.09.2009 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ : Odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiślniej na długości 375 mb

Pytanie 1. Obmiar wykopu pod rurociągu 500 mm poz. 1+2 jest zaniżona lub głębokość jego to 0,90 m i dlatego brak umocnień ścian pionowych.

Ad. 1 W poz. 1 przyjęto średnią głębokość wykopu 0,9 m na całej długości budowy kolektora fi 500 mm, w związku z tym w przedmiarze robót nie przyjęto umocnień ścian wykopów. Podczas realizacji mogą wystąpić na pewnych odcinkach większych głębokości wykopów wobec czego koniecznym byłoby przyjąć do wyceny w tym zakresie umocnienia, Zgodnie ze SIWZ wymagane jest od wykonawcy bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, a tym samym również konieczną do wykonania zadania ilość umocnień.

Pytanie 2. Zgodnie z normami cennika KNR 2-01 szerokość wykopu o ścianach pionowych pod rury 500 mm zakłada 1,35 m. Przyjęto $135+202,50 = 337,50 \text{ m}^3 : 375,00 \text{ mb} = 0,90$ głębokości.

Ad 2. Dla wyceny szerokości wykopu należy przyjąć zgodnie z normami KNR

Pytanie 3. Poz.3 przyjęto niewłaściwą podstawę wyceny i nie spełnia podstaw analogi a wykop nie zmienia kategorii gruntu o jego objętość.

Ad. 3. Poz. 3 w przedmiarze robót należy roboty kalkulować wg normy KNR 2-01 0230-01

WOJTY GMINY

mgr inż. Krzysztof Kanik