

1. Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych, czy uzyskanie takiej mapy pozostawia Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych uzyskanie takiej mapy pozostawia Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający posiada wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania lub Decyzję o Warunkach Zabudowy, czy pozostawia uzyskanie tych dokumentów Wykonawcy?

Odp.: Tak, wypis zamieszczony jest na stronie www.goczalkowicezdroj.pl przy ogłoszeniu.

3. Jakie są dane techniczne budynku podlegającego opracowaniu: tj. kubatura, powierzchnia użytkowa, powierzchnia użytkowa objęta zakresem opracowania (powierzchnia tarasów, sali gimnastycznej)?

Odp.: Powierzchnia sali gimnastycznej wynosi 89,3 m², kubatura 302,7 m³, powierzchnia tarasu wynosi 42 m²

4. Projekt instalacji wod-kan. ma zawierać w swoim zakresie cały budynek i przebudowę instalacji wewnętrznej czy jedynie odprowadzenie wód opadowych z budynku, kanalizację deszczową?

Odp.: Projekt instalacji wod.-kan. dotyczy odprowadzenia wód opadowych z budynku.

5. Instalacja elektryczna obejmie rozbudowę ist. instalacji w postaci doprowadzenia do przebudowywanych i rekonstruowanych tarasów czy ma w swoim zakresie cały budynek.

Odp.: Instalacja elektryczna obejmie rozbudowę ist. instalacji w postaci pełnej instalacji do przebudowywanych i rekonstruowanych tarasów.

6. Czy Inwestor przy remoncie wejścia, schodów, odtworzeniu tarasów przewiduje w zakresie opracowania również termomodernizację budynku?

Odp.: Inwestor nie przewiduje w tym projekcie termomodernizacji budynku.

7. Projekt rewitalizacji nie obejmuje wnętrza i układu funkcjonalnego budynku?

Odp.: Projekt nie obejmuje wnętrza układu funkcjonalnego budynku.

8. Ponieważ budynek wpisany jest do rejestru zabytków i należy rozwiązania projektowe uzgodnić z Konserwatorem Zabytków, to czy Zamawiający dysponuje wytycznymi do projektowania i opiniami Śląskiego Konserwatora Zabytków.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje wytycznymi do projektowania i opiniami Śląskiego Konserwatora Zabytków.

Dodatkowo w projekcie umowy w §5 pkt 2 nastąpiła omyłka pisarska w postaci zapisu „ w §1”-powinno być „w pkt 1 ” ?

Prosimy o podanie dokładnej daty i godziny dostarczenia oferty przetargowej oraz jej otwarcia. W ogłoszeniu przetargowym podany jest bowiem dzień 14 grudnia 2009 i godz.15.00 czy ten termin uległ zmianie.

Odp.: Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2009 roku o godzinie 15:00

WOJ. GMINY

mgr inż. Krzysztof Kanik